

Klantverantw.:  
Opdrachtn.:  
Klantnr. : 179133  
Cont.pers.:  
Tel.: -  
Fax: -  
GSM: -  
e-mail: info@big-group.be



INSP-205



OCB vzw  
Member of OCB Group

ProKo.: GA33  
Verslagnr.: 6649281  
Voorl. verslagnr.:  
Datum: 16/02/2026

Klant / Opdrachtgever:

YOLO  
OUDE BAAN 141  
2930 BRASSCHAAT

Afdeling: ELE

### VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN AARDGASINSTALLATIE

(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

#### ALGEMEENHEDEN

**Controle organisme:** OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 **Onderzoeker:** 430 AKCAOGLU ATILLA  
**Installateur/verantw. werk:** **Naam:** YOLO **Adres:** BRASSCHAAT **B.T.W.:**  
**Adres installatie:** OUDE KEERBERGSEBAAN 25 BONHEIDEN 2820  
**Datum onderzoek:** 16/02/2026

**Onderzoek van:** nieuwe installatie en beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

Het onderzoek werd uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens onderstaande voorschriften.

**Voorschriften:** **Nieuw gedeelte:** NBN D 51-003:2010+A2:2021 **Ongewijzigd of bestaand gedeelte:** NVT  
**Supplementair:** NVT

#### CONFORMITEITSATTESTEN/ BIJLAGEN

Getuigschrift 'openen gasmeter'  
(K.B. 28/06/1971):

**Attest 1:** 210107651 op Elgacert

**Attest 2:** - op -

#### INSTALLATIE

**Netbeheerder:** Fluvius

**EAN nr.:** 541448860024578220

**Install. ID:**

**Bedrijfsdruk:** 20 mbar

**Gasmeter:**  geen aanwezig **nummer:**

7AMX2125025  
822

**index:** 0.0000 m<sup>3</sup>

#### KRANEN/LEIDINGEN

**Sectioneerkraan:**

ok

niet ok

diam. : - mm

slag : -

**Stopkranen:**

ok

niet ok

ander : -

**Type:**

koper

staal

PLT

PE

slangen

diam. : DN25

**Verbindingen:**

mechanisch

gelast/gesoldeerd

schroefdraad

schroefdraad (≥ 02/2026 enkel voor staal)

**Identificatie:**

oker-geel

ander : -

**Lengte:**

zichtbaar : 2,5 meter

niet zichtbaar : 11 meter

#### TOESTELLEN

| Merk     | Type | Nominaal vermogen (kW) | N° |
|----------|------|------------------------|----|
| VAILLANT | C13  | 36 kW                  |    |
|          |      |                        |    |
|          |      |                        |    |

#### VENTILATIE

**Lokaal gasteller:**

ok

niet ok

**Stooklokaal:**

ok

niet ok

NVT

#### DICHTHEIDSPROEF

**Methode:**

visueel

gasdetector

zeepoplossing

manometer

U-buis

debiet gasmeter

niet uitgevoerd

**Beproeingsdruk:** 150 mbar Duur : 10 min

**Drukverlies:**

nee

ja

debiet : - mbar/min

**Lekken:**

nee

ja

niet gelokaliseerd

gelokaliseerd

**Verbindingen:**

niet ok

ok

#### VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I)

N | geen

I | geen

**BESLUIT**

- De installatie is conform aan de hoger vermelde voorschriften.
- De installatie niet conform aan de hoger vermelde voorschriften.  
De installatie mag verder gebruikt worden. Er moet evenwel binnen de kortst mogelijke tijd verholpen worden aan de vermelde inbreuk(en).
- De installatie is niet conform aan de hoger vermelde voorschriften.  
Een aanvullende controle na aanpassing is vereist.

Voor de Technisch Directeur,



De agent-onderzoeker