

3328156

EAN nr. :
 Teller nr. :
 Stand I : II :

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN WERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : ~~gelijkvormigheidsonderzoek~~ / controlebezoek op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001
 volgens : AREI art. 86 / ~~AREI art. 87~~ / ~~AREI art. 270~~ / AREI art. 271 / AREI art. 276bis /

Aanvulling verslag nr.

Aard installatie : Nieuwe / ~~Uitbreiding~~ / ~~Voorlopig~~ / Bestaande / ~~Verzwaring~~ / ~~Splitsing meter~~ / ~~Spanningswijziging~~ / ~~Verkoop wooneenheid~~

Type der lokalen : *Appartement 3^e etage*

Plaats van onderzoek : *Bin. Leppu 16.2 2100 Druene*

Eigendom van : *CHOLENS*

Opdrachtgever : *CHOLENS*

Installateur :

BTW : ID-kaart : Uitgereikt te : Datum :

Onderzoeker : *Van Gruenbeert* Datum van onderzoek : *6/4/2012*

BESCHRIJVING

Dienstspanning : ~~1 x 230 V~~ 3 x 230 V ~~3 x 380 V~~ N Max. Beveiliging : Omschakelaar : stand :

Hoofdbeveiliging : Zek. : *MARAT* Schak. : *4P 40A 300 mA*

Meter-bordverbinding : kabeltype : *2xUB* aantal geleiders : doorsnede : mm

Voedingsbekabeling : kabeltype : aantal geleiders : doorsnede : mm²

Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net - Wachthuis : ~~geplaatst/niet geplaatst~~ Isolatieplaat : aanwezig/niet aanwezig

Aardelektrode : Type : ~~lus / baren / pennen / horizontale geleiders~~ Sectie : *16* mm² Spreidingswaarde : *18* Ω

Aantal borden : *1* Aantal eindstroombanen : *12* Algemene isolatieweerstand : *750* MΩ

Diff. schak. : algemene : *4P 40A 300* mA bijkomende : *4P 40 30* mA

werking testknop : in orde - ~~niet in orde~~ controle foutlus : in orde - ~~niet in orde~~

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - ~~neen~~ Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - ~~niet in orde~~

Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - ~~niet in orde~~ onrechtstreekse aanraking : in orde - ~~niet in orde~~

Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - ~~niet in orde~~ Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - ~~niet in orde~~

Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - eendraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend - toestellen :

De oplemmer

FASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I) - De nummers verwijzen naar de standaardinbreuken op de achterzijde.

N Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotentiale verbinding ~~nog niet~~ aangesloten.

N Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel ~~nog niet~~ geplaatst.

GEEN

BESLUIT

De installatie is conform / ~~niet conform~~ met het AREI.

De installatiedient opnieuw gecontroleerd door dezelfde organisme - uiterlijk op *6/4/2012*,
 zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijk wijziging
 of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. De installatiemag / ~~niet in dienst~~ gesteld
 worden / ~~blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste~~
 maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

voor de directeur,
 de onderzoeker

[Handtekening]

Chielens A.
 Bisschoppen h. f. laan 162
 2100 Durne.





